



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-BPE25004493

Client : SNTC NOUVELLE DE TRAVAUX ET (127155)

Contact :

Crée par Axel STRINI

le 22/07/2025

Expire le 20/10/2025

**567 CHEMIN DE LA BATTERIE BASSE
83000 TOULON**

Heure prévue : 09:00

Personne sur place

MICKAEL BELGUEULE 0659730188 ET PATRICK METREUR SUR PLACE

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

4x4

Pompes

Negoce

Protections

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

intervention POUR REPRISE SOUS OEUVRE, PISCINE

interdiction 3t5

CONFIRMER LES FORMULES BETON ATTENTION ouvrage pas loin de la mer

faire descendre les toupies jusqu'au parking pour faire demi tour et se mettre dans le bon sens pour rentrer au début du chantier

Evoqué sur chantier avec client possibilité de coulage avec BQA ou installation d'une grue

Faire chiffrage intervention BQA avec un technicien supp (penser au sacs de ciment pour amorçage)

avec entre 80/100 m de tuyaux selon ouvrage coulé et possibilité démontage remontage

si le client valide la BQA il faudra repasser sur chantier pour faire les préconisation pour spliter les tuyaux sur le mur et faire les métrés précises

si grue bien organiser les rotations car petite benne les toupies ne pourront pas stationner pour attendre, attentions aux attentes vu aussi de prévoir une personne pour la circulation route étroite pas de possibilité de ce croiser a plusieurs véhicules

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00073922	POMPAGE/FLECHE 0ML BQA FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00173109	BETON EN206/CN PUMP C30/37 XF1 16 S4	1
00176501	BETON EN206/CN PUMP C30/37 XF1 16 S3	1
00180217	BETON EN206/CN PUMP C30/37 XS2 16 S4	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00172567	POMPAGE TUYAUTERIE SUPPLEM. BQA	1

00175766	POMPAGE REDEVANCE AU M3 BQA	1
00014096	POMPAGE TUYAUTERIE SUP. MAIN OEUVRE	1
00020871	POMPAGE DEPLACEMENT POMPE	1
00182036	POMPAGE ATTENTE BQA	1

Rapport généré le 28/07/2026 à 15h06 par Fabien FERRARO.